

簡易公募型指名競争入札のお知らせ

下記の案件について、簡易公募型指名競争入札を行いますのでお知らせします。参加を希望される方は、宇治市公募型指名競争入札(見積)実施要領、宇治市競争参加業者選定基準及び運用基準、宇治市競争入札心得を熟読、承知のうえ、参加を申し込んで下さい。

令和 6年12月13日

宇治市長 松村 淳子

(担当課：契約課)

記

業務名	JR六地藏駅前第2自転車等駐車場低圧電気引込設備改修業務		
業務場所	宇治市六地藏奈良町39番地の1		
委託期間	令和7年1月29日 ～ 令和7年3月31日 62日間		
業務概要及び条件	低圧電気引込設備改修		
予定価格	¥2,200,000 (税込)	最低基準価格	¥1,540,000 (税込)
入札参加者に必要な資格・条件			
次の①～②の全てを満たすこと。 ①参加資格者名簿登録(市内本店) ②建設業許可(電気)			
入札参加表明書の受付			
提出期限 令和6年12月19日(木) 午後5時00分まで 提出場所 郵便入札 添付資料 別紙、参加表明書に記載のとおり			
入札予定	予定日 令和7年1月22日(水) 場所 宇治市役所 西館4階入札室		
前払金	無	部分払	無
消費税の扱い	消費税及び地方消費税を含んだ金額で行うこと		
その他	本件はランダム係数を用いた最低制限価格を適用しますのでご注意ください。 本件は郵便による入札を実施します。別紙「説明会に替えて連絡する事項」を熟読してください。		

説明会に替えて連絡する事項

- ・本案件に係る質疑の受付は、次のとおりとします。
令和6年12月13日（金）午前9時から
令和6年12月26日（木）午後5時まで
- ・お知らせの入札（見積）予定は、開札予定となります。入札書（見積書）提出については、指名通知時にお知らせする指定期日（持参の場合は提出日）を厳守してください。
- ・郵便入札について、不参加により指名停止は行いません。
- ・封筒の雛形は、契約課ホームページ「様式等ダウンロード」よりダウンロードしてご使用ください。
- ・「郵便入札にあたっての注意事項」及び「宇治市郵便入札の応募案内」を熟読してください。宇治市ホームページ（<https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/27/55607.html>）に掲載しています。

予定価格を超過して入札した者の取扱いについて

- 本件の入札において予定価格を超過して入札をした者は、本件の落札者が決定せず、再発注を行う際には指名しない場合があります。
- 入札辞退者に不利益を課すことはありません。

競争入札参加資格者名簿登録業者等への連絡方法の変更について

契約課及び建設総括室より競争入札参加資格者名簿登録業者や、入札参加者等に行っている入札・契約等に係るお知らせ(入札通知書や検査結果通知書等の窓口受け取りの依頼、質疑回答書の公表、物品・役務の入札結果、指名停止措置など)の連絡方法を、令和6年9月27日より従来のファックスからメールに変更しました。

以下の点を確認し、必要に応じて手続き等を行ってください。

・送信先のメールアドレスについて

競争入札等参加資格審査申請の際に記入いただいたメールアドレス(申請後にメールアドレス変更の届出をしている場合はそのメールアドレス)に、送信します。メールアドレスの登録の有無や申請時のメールアドレスが不明な場合は、契約課までお問い合わせください。

・メールアドレスの登録・変更について

競争入札等参加資格審査申請の際に、メールアドレスを記入しておらず新たにメールアドレスを登録される場合や、申請の際のメールアドレスから他のメールアドレスに変更を希望される場合は、競争入札等参加資格審査申請事項変更届を契約課に提出してください。

・受信設定について

「@city.uji.kyoto.jp」ドメインからのメールを受信できるよう設定してください。また、メールが迷惑メールフォルダに振り分けられないよう受信設定をご確認ください。

なお、送信するメールアドレスは「keiyakuka@city.uji.kyoto.jp(契約課)」「k-soukatsu@city.uji.kyoto.jp(建設総括室)」です。

・工事及びコンサルタントについて(電子入札案件)

京都府電子入札システムより送信されるメール(指名通知、入札結果等)については従来通りです。ただし、電子入札の案件においても、仕様書の訂正や質疑回答書の公表など、これまでファックスで連絡していたものについては、上記と同じくメールに変更します。

J R六地蔵駅前第 2 自転車等駐車場低圧電気引込設備

改修業務仕様書

◎業務場所 J R六地蔵駅前第 2 自転車等駐車場
(宇治市六地蔵奈良町 3 9 番地の 1)

◎業務概要 引込設備改修

引込柱設置(φ89.1m) 1 本

電灯分電盤(引込盤) 1 面

開閉器(ELB3P60A 相当) 1 台

幹線設備改修 約 30m

※次年度工事で周辺のポールの改修を予定しているため、転がし配管とすること。

既設引込設備・幹線設備撤去

ポール撤去(基礎含む) 2 本

電灯分電盤、開閉器撤去、幹線撤去

◎業務期限 契約日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで

1. 業務内容

J R六地蔵駅前第 2 自転車等駐車場に現在引き込まれている低圧電気引込設備の位置を変更し、それに伴う改修を行う。また不要となった既設設備の撤去を行う。

2. その他

・提出書類

工事写真：着工前、完成写真を工事用アルバムに整理の上、提出すること。

完成図面(平面図、系統図)：機器仕様書、取扱説明書、保証書及び報告書等をファイルに綴じて提出すること。

・作業日は平日の 8 時 3 0 分から 1 7 時までとするが、朝夕の駐輪場利用者の多い時間は作業を避けること。

・委託料の支払いについては、業務完了後、受注者の請求に基づき支払う。

・部品故障に起因する交換修理等は、下記の場合を除き改修後 1 年間は無償とすること。

①火災、落雷、地震、水害、その他の天変地異や異常電圧、車両の追突やいたずらなど特殊な外部要因により生じた機器の故障。

②管理者側の誤った使用により生じた機器の故障。

- ・作業に伴い発生する廃材等の処分については、受注者が法令に基づき責任をもって行うこと。
- ・本業務の一部は第三者の用地から作業を行う必要があり、作業に当たっては事前に担当者と協議の上、実施すること。
- ・絶縁抵抗測定、接地抵抗測定を行うこと。
- ・本業務に関わる申請手続き費用、電気設備検査等の竣工に必要な費用は、本業務に含むものとする。
- ・業務においては利用者の安全を確保し、市及び現地管理人と連携して行うこと。
- ・敷地内については禁煙とする。