

簡易公募型指名競争入札のお知らせ

下記の案件について、簡易公募型指名競争入札を行いますのでお知らせします。参加を希望される方は、宇治市公募型指名競争入札(見積)実施要領、宇治市競争参加業者選定基準及び運用基準、宇治市競争入札心得を熟読、承知のうえ、参加を申し込んで下さい。

令和 8年 6月26日

宇治市長 松村 淳子
(担当課：契約課)

記

品名	消防団小型動力ポンプ一式		
納品場所	宇治市消防本部		
納入期限	令和8年10月30日		
物品概要及び条件	消防団小型動力ポンプ一式		
予定価格	¥2,400,000 (税込)	最低制限価格	無
入札参加者に必要な資格・条件			
参加資格者名簿登録			
入札参加表明書の受付			
提出期限 令和8年7月2日(木) 午後 5時 00分 まで			
提出場所 郵便入札			
添付資料 なし			
入札予定	予定日 令和8年7月22日(水) 場 所 宇治市役所 西館 4階入札室		
前払金	無	部分払	無
消費税の扱い	消費税及び地方消費税を含んだ金額で行うこと		
その他	本件は郵便による入札を実施します。別紙「説明会に替えて連絡する事項」を熟読してください。 別紙「商品提案についての注意事項」を熟読してください。		

説明会に替えて連絡する事項

- ・本案件に係る質疑の受付は、次のとおりとします。
令和8年6月26日（金）午前9時から
令和8年7月 8日（水）午後5時まで
- ・お知らせの入札（見積）予定は、開札予定となります。入札書（見積書）提出については、指名通知時にお知らせする指定期日（持参の場合は提出日）を厳守してください。
- ・郵便入札について、不参加により指名停止は行いません。
- ・封筒の雛形は、契約課ホームページ「様式等ダウンロード」よりダウンロードしてご使用ください。
- ・「郵便入札にあたっての注意事項」及び「宇治市郵便入札の応募案内」を熟読してください。宇治市ホームページ（<https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/27/55607.html>）に掲載しています。
- ・入札、契約等に係る連絡はメールで行っており、競争入札等参加資格審査申請の際に記入いただいたメールアドレス（申請後に変更の届出をしている場合はそのメールアドレス）に送信します。新たにメールアドレスを登録される場合や他のメールアドレスに変更を希望される場合は、競争入札等参加資格審査申請事項変更届を契約課に提出してください。
- ・令和8年4月1日以降に発注する案件については、指名業者を事後公表とします。

予定価格を超過して入札した者の取扱いについて

- 本件の入札において予定価格を超過して入札をした者は、本件の落札者が決定せず、再発注を行う際には指名しない場合があります。
- 入札辞退者に不利益を課すことはありません。

商品提案についての注意事項

参考商品以外の商品で見積もる（納入希望）場合には、仕様書に記載されている期日までに必ず商品提案を行い、宇治市の了解を得てください。商品提案が無い場合や提案商品が参考商品と同等と認められない場合には、参考商品で見積、納入していただくことになります。

仕様書に記載の規格・仕様等の内容が商品提案の資料から確認できない場合、提案商品を同等商品として認めないことがありますのでご注意ください。

消防団小型動力ポンプ一式 仕様書

第1 総 則

この仕様書は、宇治市消防本部（以下「当本部」という）が令和8年度において購入する小型動力ポンプ及び付属品の必要な事項について定める。

第2 仕 様

1. 規 格（機種）

- （1）「動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令」（昭和61年10月15日、自治省令第24号）の規格適合品とすること。
- （2）B-3級以上とする。
- （3）可搬消防ポンプ本体の乾燥質量は100kg未満であること。

2. エンジン

- （1）形式は2サイクル2気筒水冷式とする。
- （2）始動式は、セルモーター式・リコイル式とする。
- （3）燃料供給方式は、バッテリーレスF1方式とする。
- （4）潤滑方式は、分離給油方式とする。
- （5）オーバーヒート防止装置を有していること。

3. ポンプ

- （1）一段タービンポンプとする。
- （2）気水分離装置を内蔵していること。
- （3）放水口はループハンドル式ボールコックとする。
- （4）水温上昇防止自動バルブを装備していること。
- （5）規格放水量は1.44m³/分以上とする。

4. 真空ポンプ

- (1) 無給油式とする。
- (2) ブレードの材質は耐久性に優れた材質とすること。
- (3) 吸水方法については自動吸水機能及び手動吸水機能の双方を有していること。

5. 計器類

- (1) 圧力計・連成計は文字盤面背面よりライトアップする構造とする。
- (2) 異常時においては、点灯等により異常を知らせる機能を有していること。

6. 付属品

- (1) 吸水管（吸管バンド及び吸管ロープフックリング付） 75A×6m 1本
- (2) 吸水管ストレナー（ワンタッチ式） 75A 1個
- (3) 吸水管ちりよけ籠（プラスチック製） 1個
- (4) 吸水管枕木（ゴム製）1個
- (5) 吸水ロストレナー
- (6) 吸水管用ロープ・フック付 10mm×15m
- (7) 消火栓媒介金具 75ネジメス×65差込メス 1個
- (8) 地下式消火栓開閉金具 1個（長さについては別途協議）
- (9) アルミ管鎗 65A 1本
- (10) ノズル（プロコンペS・H・U・N【瞬】）
- (11) 充電式投光器・投光器用三脚（LED—20W以上・型式については別途協議）
- (12) とび口 1本（長さについては別途協議）
- (13) 剣先スコップ 1丁
- (14) 携帯用燃料タンク 金属製 20ℓ/
- (15) 工具一式・工具箱
- (16) 消防用ホース（ホースバンテージ付） 65mm×20m 使用圧1.3Mpa 3本

※ 参考商品 キンパイ・スーパーランナー12、芦森・NEWアスリート4

上記の付属品については規格・仕様を満たし、参考商品と同程度以上のものであれば参考商品以外の商品でも可とするので、参考商品以外の商品で見積もる場合は、

令和8年7月2日午後5時までに規格・仕様の確認ができる書類を提出すること。複数の商品提案も可とするが、上記期限以降の再提案は認めない。

第3 納入関係

1. 検 収 当本部に納入した時とする。
2. 納入期限 令和8年10月30日とする。
3. 数 量 小型動力ポンプ1基及び付属品一式
4. 納入場所 宇治市消防本部 消防総務課
5. その他
 - (1) メーカー保証期間又は納入後3年以内において、当本部の過失あるいは通常の場合を除き、当該物品の損傷が発見された時には受注者において無償で取替えるものとする。
 - (2) 保証期間経過後でも設計不良、工作不良あるいは材質不良に起因する不都合箇所が発見された場合においても無償にて取替えまたは修理を行うものとする。
 - (3) ポンプ一式の納入、検収の後、受注者の請求に基づいて支払うこととする。
 - (4) 納入により不要となる小型動力ポンプ及び付属品一式については、受注業者が引き取り法令に基づき処分するものとし、これにかかる全ての費用については受注業者の負担とする。

なお、引き取りの際には本市が指定する別紙引取書を提出すること。

宇治市長 松村 淳子 様

引 取 書

製造者	
形式名	
数 量	

上記の小型動力ポンプ、台車ならびに付属品について確かに引き取りました。

令和 年 月 日

引取者

住 所 :

社 名 :

代表者名 : 印