

須留減圧弁点検業務委託

仕様書

宇治市上下水道部配水課

1. 適 用

- (1) 本仕様書は、須留減圧弁点検業務委託（「以下、本業務という。」）に適用する。
- (2) 本仕様書に明記されていない事項は、発注者（宇治市）と受注者が協議して定めるものとする。

2. 業務概要

本業務は、木幡須留地内に設置されている減圧弁装置の分解修理および調整を行うものである。

3. 業務名

須留減圧弁点検業務委託

4. 業務場所

宇治市木幡須留地内ほか

5. 提出書類

- 1) 業務着手届
- 2) 内訳書
- 3) 業務計画書
- 4) 主任技術者通知書および経歴書
- 5) 工程表
- 6) 業務完了届
- 7) 報告書 2部
- 8) その他監督職員の指示するもの

6. 減圧弁装置（同等品）

- (1) 製造業者 ㈱森田鉄工所
- (2) 形 式 MRF-100
- (3) 口 径 ϕ 250mm

7. 業務内容

下記部品取替えを含む減圧弁装置の分解整備・補修の実施。

(1) <取替え部品>

本体内部パッキン

パイロット内部パッキン

ライナー

圧力計

メートルコック

その他消耗部品

※交換によって発生した旧部品は自社処分すること。

(2) 2次側圧力を下記の通り既定の圧力に調整すること。

0.20MPa

8. 業務方法等

- (1) 作業時間帯は平日夜間（21時から翌6時まで）とし、土曜・日曜および祝祭日の作業は認めない。
- (2) 交通規制は、全面通行止規制とすること。
- (3) 本業務の実施にあたり、労働基準法、労働安全衛生法、その他関係諸法令を遵守すること。