

簡易公募型指名競争入札のお知らせ

下記の案件について、簡易公募型指名競争入札を行いますのでお知らせします。参加を希望される方は、宇治市公募型指名競争入札(見積)実施要領、宇治市競争参加業者選定基準及び運用基準、宇治市競争入札心得を熟読、承知のうえ、参加を申し込んで下さい。

令和 8年 4月24日

宇治市長 松村 淳子

(担当課：契約課)

記

業務名	榎島吹前市営住宅及び小倉中畑市営住宅 エレベーター保守点検維持管理業務委託		
業務場所	榎島吹前市営住宅及び小倉中畑市営住宅		
委託期間	令和8年7月1日 ～ 令和12年6月30日 1461日間		
業務概要及び条件	榎島吹前市営住宅と小倉中畑市営住宅エレベーター 保守点検維持管理業務委託 榎島吹前市営住宅と小倉中畑市営住宅 エレベーター保守点検維持管理業務委託		
予定価格	¥10,848,000 (税込)	最低基準価格	¥7,593,000 (税込)
入札参加者に必要な資格・条件			
次の①～③のすべてを満たすこと。 ①参加資格者名簿登録 ②法令点検及び遠隔監視を含むエレベーター保守点検業務実績(元請) ③一級建築士若しくは二級建築士又は昇降機等検査員の配置			
入札参加表明書の受付			
提出期限	令和8年5月7日(木) 午後 5時 00分 まで		
提出場所	郵便入札		
添付資料	別紙、参加表明書に記載のとおり		
入札予定	予定日 令和8年5月27日(水) 場 所 宇治市役所 西館4階入札室		
前払金	無	部分払	有(47回)
消費税の扱い	消費税及び地方消費税を含んだ金額で行うこと		
その他	本件はランダム係数を用いた最低制限価格を適用しますのでご注意ください。 本件は長期継続契約対象案件です。予定価格は4年分の合計金額です。 本件は郵便による入札を実施します。別紙「説明会に替えて連絡する事項」を熟読してください。		

説明会に替えて連絡する事項

- ・本案件に係る質疑の受付は、次のとおりとします。
令和8年4月24日（金）午前9時から
令和8年5月14日（木）午後5時まで
- ・お知らせの入札（見積）予定は、開札予定となります。入札書（見積書）提出については、指名通知時にお知らせする指定期日（持参の場合は提出日）を厳守してください。
- ・郵便入札について、不参加により指名停止は行いません。
- ・封筒の雛形は、契約課ホームページ「様式等ダウンロード」よりダウンロードしてご使用ください。
- ・「郵便入札にあたっての注意事項」及び「宇治市郵便入札の応募案内」を熟読してください。宇治市ホームページ (<https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/27/55607.html>) に掲載しています。
- ・入札、契約等に係る連絡はメールで行っており、競争入札等参加資格審査申請の際に記入いただいたメールアドレス（申請後に変更の届出をしている場合はそのメールアドレス）に送信します。新たにメールアドレスを登録される場合や他のメールアドレスに変更を希望される場合は、競争入札等参加資格審査申請事項変更届を契約課に提出してください。
- ・令和8年4月1日以降に発注する案件については、指名業者を事後公表とします。

予定価格を超過して入札した者の取扱いについて

- 本件の入札において予定価格を超過して入札をした者は、本件の落札者が決定せず、再発注を行う際には指名しない場合があります。

- 入札辞退者に不利益を課すことはありません。

榎島吹前市営住宅及び小倉中畑市営住宅エレベーター保守点検維持管理業務委託仕様書

1. 委託業務名 榎島吹前市営住宅及び小倉中畑市営住宅エレベーター保守点検維持管理業務
2. 委託業務場所 宇治市榎島町吹前37番地 榎島吹前市営住宅地内
宇治市小倉町中畑49番地 小倉中畑市営住宅地内
3. 委託期間 令和8年7月1日から
令和12年6月30日まで
4. 業務概要 遠隔監視（毎日）業務（給水設備、防火設備の監視業務を含む）
保守点検（毎月1回）・精密点検業務
緊急時（故障・火災等）における点検（現地確認・復旧業務）
その他業務に必要な点検及び申請業務
5. 保守点検対象設備概要 別紙1参照
6. 業務内容 別紙2参照
7. 提出書類 ・着手届 ・日程表 ・点検・遠隔監視報告書 ・写真
・完了届 ・損害保険証書等の写し ・その他
8. 支払 委託料の支払は、契約額の1/48相当額を毎月支払とし、端数が生じる場合は最終支払時に調整する。
但し、契約日から令和8年7月1日までの間は準備期間とし、支払は行わないものとする。
9. 留意事項 ・点検作業の実施に際し、市営住宅及びその他の施設に損傷を与えた場合は、請負業者の責任において速やかに補償及び補修を行うこと。
・点検作業の実施に際し、事前に住宅課と作業日時及び所要時間の調整を行い担当係員に連絡をすること。また、作業終了時も連絡・報告すること。
・当該市営住宅において、工事及び修繕業務が行われている場合は、担当係員と調整を行うこと。
・不良箇所を発見した場合は、調査を行い修繕の見積書を提出すること。
・業務の実施に当たり、知り得た秘密を他に漏らさないこと。
10. その他 本契約・仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、双方協議のうえ、これを定めるものとする。

別紙2 業 務 内 容

1. 一般事項 点検を実施するにあたり、建築基準法・その他関係する諸法令を遵守し行う。建築基準法、労働安全衛生法に基づく性能検査が必要な場合は、その検査に立会うこと。点検基準については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築保全業務共通仕様書（最新版）に準拠し実施するものとする。

2. 監視業務 (1) 監視項目は、次のとおりとする。
 - ①エレベーター
 - ア. 閉じ込め故障
 - イ. 使用不能故障
 - ウ. 着床不良
 - エ. 戸開閉不良
 - オ. 安全装置作動
 - カ. 制御系電源異常
 - キ. 制御用マイクロコンピュータ（CPU）異常
 - ク. パワートランジスタ温度異常
 - ケ. その他必要な項目
 - ②給水設備
 - ア. 水位異常（受水槽の満・減水）
 - イ. ポンプ故障
 - ウ. 制御電源異常
 - ③防火設備
 - ア. 防火戸等作動異常
 - イ. 自動火災報知設備作動時
- (2) エレベーターの運転状態をモニタリング装置により1日24時間毎日監視するとともに、運行データを収集・記録し、データ分析を行うこと。
- (3) エレベーターかご内における閉じ込め故障、使用不能故障時は監視場所との直接通話が可能であることとする。また、監視場所に受信専門技術員を1日24時間毎日待機させることとする。
- (4) 受託者が設置した監視装置については、設置した受託者のものとし、委託契約満了時に、監視装置を撤去する場合は、受託者の費用において撤去すること。また、これらの諸設備の保守点検については、確実に実施し、業務終了後に報告書を提出すること。

3. 点検業務 (1) 点検項目及び点検業務周期は、別表1のとおりとする。
- (2) 保守点検
毎月当該エレベーターに監督技術者を派遣し、機械装置の点検・清掃・給油・調整を行う。なお、建築基準法に基づき検査資格者が行い、点検報告書を提出すること。
- (3) 精密点検
必要に応じ監督技術者を派遣し、機械装置を総合的に、精密検査を行うこと。
- (4) 政令に基づく（準ずる）検査
建築基準法第12条第4項に基づき、定期点検を行い、報告書を提出すること。
4. 部品及び機器の修理、取替、調整
- (1) 運行データの分析を通じて機器の機能維持に必要と判断した場合は、直ちに部品の修理もしくは取り替え、調整を行うこと。
- (2) 修理、取替及び調整の範囲は、別表2のとおりとする。
5. 部品常備
金属製キャビネットを機械室に備え付け、保守用部品・小修理部品・油脂類・ウエスを常備する。
6. 故障対応
故障及び火災が発生した場合、速やかに技術者を派遣し、点検調査を行い、請負業者の自主的判断により保安上必要と思われる場合は臨時点検し、適切に処理を行う。但しエレベーター内に利用者が閉じこめられている場合は、通知をうけてから30分以内に到着し救出を行うこと。その他の通知を受けたときは、故障の内容、通知者の要請により対処すること。なお、各故障及び火災等対応をした場合は、報告書を提出すること。
7. 報告書 (1) 定期報告書
毎日の業務実施状況を記録し、翌月5日までに担当者に提出すること。
- (2) 異常時報告書
異常事態発生後速やかに、内容、発生時刻、処理状況等について記録し、担当者に提出すること。
- (3) 建築基準法第12条第4項に基づく定期点検報告書
点検の実施状況を記録し、別紙の検査結果表を担当者に提出すること。

別紙 1

委託場所及び保守点検対象設備

市営住宅名	榎島吹前		小倉中畑
	8棟	9棟	
所在地	榎島町吹前37番地		小倉町中畑49番地
エレベーター			
操作方式	方向性乗合全自動方式	方向性乗合全自動方式	方向性乗合全自動方式
制御方式	交流可変周波数制御油圧間接式 (油圧式)	交流可変周波数制御油圧間接式 (油圧式)	交流可変周波数制御油圧間接式 (油圧式)
製造者	三菱電機	三菱電機	三菱電機
竣工年月	平成11年11月	平成13年3月	平成9年2月
用途	住宅用	住宅用	住宅用
運転時間	0時～24時	0時～24時	0時～24時
積載荷重	600kg	600kg	600kg
最大定員	9人	9人	9人
定格速度	60m/min	60m/min	45m/min
停止階	6箇所	5箇所	6箇所
車椅子仕様	有	有	有
視覚障害者仕様	有	有	有
地震管制	有	有	有
火災管制	有	有	有
停電管制	有	有	有
メンテナンス方式	フルメンテナンス	フルメンテナンス	フルメンテナンス
給水設備監視装置	有	有	有
防火設備監視装置	有	有	有

別表1 油圧式エレベーター

点検内容		点検周期				
		1月	3月	6月	1年	
機械室	機械室への 通行及び出 入口	機械室への通行及び出入口に支障がないことを確認する。		○		
		出入口扉の施錠の良否を確認する。		○		
	室内環境	室内清掃、室温その他室内環境の良否を点検し、エレベーターの機能上又は保全の実施上支障のないことを確認する。		○		
		手巻きハンドルの設置の有無を点検する。		○		
		エレベーター設備以外の有無を点検する。		○		
	主開閉器・ 受電盤・制 御盤・起動 盤及び信号 盤	作動の良否を点検する。		○		
		端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検する。				○
		電動機・制御・信号・照明回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。				○
	荷重試験	主開閉器の操作及び動作の良否を点検する。			○	
		積載荷重の100%の荷重を載せた場合において、異常のないことを確認する。				○
	階床選択器	スチールテープ等と機械室床の貫通部分とが接触していないことを確認する。	○			
		作動の良否を点検する。	○			
	巻上機	潤滑状態の良否及び油漏れの有無を点検する。		○		
		歯当りの良否を点検する。				○
		回転時に軸受の音及び振動の異常の有無を点検する。				○
		綱車のひび割れ・ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無を点検する。				○
	電磁ブレーキ	作動の良否を点検する。	○			
		スリップの異常の有無を点検する。		○		
		ブレーキシュー・アーム及びブランジャーの作動の良否を点検する。			○	
	そらせ車	ロープ溝の摩耗の有無及び取付の良否を点検する。				○
回転状態の異常の有無を点検する。			○			
電動機及び 電動発電機	運転状態の良否を点検する。	○				
	振動・音及び温度の異常の有無を点検する。		○			
調速機	音及び振動の異常の有無を点検する。		○			
	ロープ溝の摩擦の有無を点検する。				○	
	過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることを確認する。				○	
機器の耐震 対策	地震その他の振動による移動・転倒及び主索外れ防止装置の良否を点検する。				○	
主索の緩み 検出装置	作動の良否を点検する。				○	
かご速度検 出器	取付け状態の良否を点検する。			○		
	正しく機能していることを確認する。			○		

点検内容		点検周期						
		1月	3月	6月	1年			
機械室	昇降路との貫通部分	主索及びガバナロープが機械室床の貫通部分と接触していないことを確認する。					○	
	消火器等	出入口付近に消火器又は、消火砂が設けられていることを確認する。					○	
		火気厳禁の表示の有無を確認する。					○	
	パワーユニット	圧力計	指示値が正常であることを確認する。		○			
		ポンプ	油漏れ及び音、振動等の有無を点検する。			○		
		駆動ベルト	ベルトの張力の良否を点検する。				○	
		油圧タンク（作動油）	油量の適否及び油漏れの有無を点検する。			○		
			油の汚れの有無及び油温の適否を点検する。					○
		タンクの取付状態の良否を点検する。					○	
	安全弁	作動の良否を点検する。					○	
圧力配管	油漏れの有無及び継手部の接続の良否を点検する。					○		
	圧力配管の固定状態を点検する。					○		
高圧ゴムホース	油漏れの有無及び継手部の接続の良否を点検する。			○				
空転防止装置	規定の時間内に確実に作動することを確認する。					○		
かご	運行状態	乗り心地・着床段差等の運行状態の良否を点検する。		○				
	かご室の周壁・天井及び床	摩耗・さび・腐食等の有無を点検する。			○			
	かごの戸及び敷居	ドアシュー及び敷居溝の摩擦の有無を点検する。				○		
		取付けの良否及び戸の隙間の適否を点検する。					○	
	かごの戸のスイッチ	取付け状態の良否を点検する。				○		
		作動の良否を点検する。				○		
	戸閉め安全装置	戸の反転動作機能などの作動状態の良否を点検する。		○				
	かご操作盤及び位置表示灯	作動の良否を点検する。			○			
		取付けの良否を点検する。			○			
	外部への連絡装置	呼出及び通話の良否を点検する。			○			
	照明	球切れ及びちらつきの有無を点検する。			○			
	停止スイッチ	作動の良否を点検する。			○			
	注意銘板の表示	用途・積載質量（又は積載量）及び最大定員の表示の適否を点検する。			○			
停電灯装置	点灯状態の良否を点検する。			○				
	基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることを確認する。					○		

点検内容			点検周期			
			1月	3月	6月	1年
かご	各階強制停止装置	作動の良否を点検する。			○	
	かご床先と昇降路壁の水平距離	出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁（乗用又は寝台用エレベーターに限る）との水平距離が規定値内にあることを確認する。				○
	光電装置	作動の良否を点検する。	○			
	側部救出口	施錠及びスイッチの作動の良否を点検する。				○
	専用操作盤	取付け状態の良否を点検する。		○		
		作動の良否を点検する。		○		
	鏡及び手すり	取付けの良否を点検する。		○		
床合せ補正装置	着床面を基準として規定値内の位置において補正することができることを確認する。		○			
かごの周囲及び昇降路	かごの上部の外観	汚れの有無を点検する。		○		
	非常救出口	かご外部からの開閉の良否を点検する。			○	
		救出口スイッチを作用させた場合にエレベーターが停止することを確認する。			○	
	戸の開閉装置	戸の開閉装置状態及び開閉時間の良否を点検する。	○			
		開閉機構の取付け状態の良否を点検する。				○
		軸受の音及び温度の異常の有無を点検する。				○
	リタイアリングカム	取付け状態及び作動の良否並びに摩耗等の有無を点検する。			○	
	かご上安全スイッチ及び運転装置	作動の良否を点検する。			○	
	かごつり車及びおもりのつり車	回転時に、軸受の音及び振動の有無を点検する。				○
		ロープ溝の摩耗の有無を点検する。				○
		取付け状態の良否及び亀裂の有無を点検する。				○
	ガイドシュー又はローラーガイド	取付け状態の良否及び摩耗の有無を点検する。				○
	主索及び調速機ロープ	破断・摩耗及びさびの有無を点検し、基準に適合していることを確認する。				○
		取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の有無を点検する。				○
		すべての主索が、ほぼ均等な張力であることを点検する。			○	
ガイドレール及びブラケット	取付け状態の良否を点検する。			○		
	さび・変形・摩耗等の有無を点検する。				○	
非常止め装置	取付け状態の良否を点検する。				○	
	非常止めの試験を行い、異常のないことを確認する。				○	

点検内容		点検周期				
		1月	3月	6月	1年	
かごの 周囲及 び昇降 路	非常止め ロープ	さび・振戻り・変形等の有無及び巻取りの良否を点検する。				○
	はかり装置	作動した場合に警報を発し、かつ、戸が閉まらないことを確認する。				○
	つり合いお もり	取付け状態の良否を点検する。			○	
	上部ファイ ナルリミッ トスイッチ	取付け状態の良否を点検する。			○	
		作動の良否を点検する。			○	
	誘導板及び リミットス イッチ	取付け状態の良否を点検する。				○
	中間つなぎ 箱及び配管	ケーブルの取付け状態の良否を点検する。				○
		昇降機に直接関係のない配管配線がないことを確認する。				○
	着床装置	作動の良否を点検する。				○
	ドアイン ターロック スイッチ	作動の良否を点検する。	○			
		取付け状態の良否を点検する。			○	
	給油器	給油機能の異常の有無を点検する。			○	
		油量の適否を点検する。			○	
	ドアクロー ザ	ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことを確認する。			○	
	ハンガー ローラー及 び連動ロー プ	取付け状態及び作動の良否を点検する。			○	
		ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認する。			○	
	ドアレール	取付け状態の良否を点検する。			○	
		磨耗及びさびの有無を点検する。			○	
	終端階強制 減速装置	作動の良否を点検する。				○
	昇降路	各出入口敷居下部の保護板の取付け状態の良否を点検する。				○
エレベーターに係る設備以外のものの有無を点検する。				○		
昇降路のき裂及び損傷の有無を点検する。					○	
油圧ジャッ キ	取付の良否並びに油漏れ・さび・損傷等の有無を点検する。				○	
	作動の良否を点検する。				○	
プラン ジャー頂部 綱車及び離 脱防止装置	綱車のひび割れ、摩耗及び走行中の音の異常の有無を点検する。				○	
	かご最上部より微速で上昇させ、プランジャーが離脱防止装置で停止したとき、頂部隙間が規定値以上であることを確認する。				○	

点検内容		点検周期					
		1月	3月	6月	1年		
かごの 周囲及 び昇降 路	頂部安全距離確保スイッチ	作動させた場合に頂部安全距離が規定値以上確保できることを確認する。		○			
	調速機	音及び振動の異常の有無を点検する。		○			
		ロープ溝の摩擦の有無を点検する。				○	
		過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることを確認する。				○	
乗場	乗場ボタン及び表示灯	乗場ボタンの作動の良否を点検する。		○			
		表示灯の球切れの有無を点検する。		○			
		取付け状態の良否を点検する。		○			
	非常解錠装置	解錠に支障がないことを確認する				○	
乗場の戸及び敷居	ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検する。		○				
	取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検する。					○	
ピット	環境状況	漏水の有無を点検する。			○		
		汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無を点検する。			○		
	緩衝器	取付け状態の良否を点検する。			○		
		スプリング又はブランジャーのさびの有無を点検する。			○		
			作動油の油量の適否を点検する。				○
	ガバナロープ用及びその他の張り車	走行中に、音の異常のないことを確認する。		○			
		ロープ溝の摩擦の有無を点検する。					○
		ピット床面との隙間の適否を点検する。					○
	移動ケーブル	かごの運行時に、揺れ及び振れに異常のないことを確認する。					○
		取付け状態の良否及び損傷等の有無を点検する。					○
	下部ファイナルリミットスイッチ	取付け状態の良否を点検する。					○
		作動の良否を点検する。			○		
	つり合いロープ(鎖)及び取付け部	取付け状態の良否及びさび・摩擦・破断等の有無を点検する。					○
	つり合いおもり底部隙間	かごが最上階に着床している時のつり合いおもりと緩衝器との距離及びかごが最下階に着床している時のかごと緩衝器との距離が規定値にあることを確認する。					○
	タイダウンセーフティ	取付け状態の良否を点検する。					○
	耐震対策	地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されていることを確認する。					○
かごと緩衝器との距離	かごが最下階に着床しているときのかごと緩衝器との距離が、下降定格速度に応じ、基準値内であることを確認する。					○	
油圧シリンダ	取付状態の良否及びき裂の有無を点検する。					○	
そらせ車	回転時に軸受けの音及び振動の異常の有無を点検する。			○			
	ロープ溝の摩耗の有無を点検する。					○	
	取付状態の良否及びき裂の有無を点検する。					○	

点検内容			点検周期			
			1月	3月	6月	1年
付加装置	地震時管制 運転装置	動作の良否を点検する。				○
	火災時管制 運転装置	動作の良否を点検する。				○
	自家発電管制 運転装置	動作の良否を点検する。				○
	停電時自動 着床装置	動作の良否を点検する。				○
		バッテリー液に不足がないことを確認する。		○		
	オートアナ ウンス装置	動作の良否を点検する。			○	
	故障自動通 報システム	動作の良否を点検する。			○	

○：点検実施周期

1月：1ヶ月に1回点検

3月：3ヶ月に1回点検

6月：6ヶ月に1回点検

1年：1年に1回点検

別表 2

修理、取替及び調整の範囲

1. 契約に含まれる修理、取替、調整の範囲は次のとおりとする。

モーター	(1) 巻線及び回転子 (2) 軸受
油圧機器	(3) ポンプ装置 (4) バルブ装置 (5) サイレンサー装置 (6) オイルタンク、フィルター
制御盤	(7) 抵抗、コンデンサー、スイッチ、ヒューズ類、ブレーカー、トランス、プリント基板、配線材 (8) 遠隔監視点検装置
調速機	(9) 張り車、軸受及びその付属部品
かご関係	(10) かごガイド・シュー及びその付属部品 (11) かご非常止め装置 (12) 運転操作盤の付属部品 (13) 扉開閉装置及びその付属部品 (14) 扉安全装置及びその付属部品 (15) ドア・ガイドシュー、ドア・ハンガー及びその付属部品 (16) 光センサー及びその付属部品 (17) 階床表示装置及びその付属部品 (18) 換気装置の部品 (19) 照明部品 (ランプ含む) (20) インターホン (21) 停電灯装置 (22) 積載超過装置及びその付属部品
ホール信号装置	(23) 外呼びボタン及びその付属部品 (24) 階床表示装置及びその付属部品 (25) 到着灯、予約灯、チャイム及びその付属部品
外扉装置	(26) ドア・スイッチ及びその付属部品 (27) ドア・クローザー及びその付属部品 (28) 扉解錠機構装置及びその付属部品 (29) ドア・ハンガー及びその付属部品 (ローラー・ガイドシュー含む)
昇降路関係	(30) プランジャー綱車 (31) 巻上用ロープ (32) 調速機ロープ (33) 移動ケーブル (34) リミット・スイッチ (35) 位置検出装置
ピット関係	(36) 緩衝器 (油圧またはスプリング型) 及びその付属部品
その他	(37) 電気配管配線 (但し昇降路外配管配線を除く)

2. 契約に含まれないものは次のとおりとする。

- (1) 機械室内建物付属設備 (照明・換気・空調設備及びスイッチなど)
- (2) 昇降路周壁
- (3) 次の項目及びその意匠部分に対する仕上直し (塗装メッキ直し)、修理または取替清掃
 - ①かご室内扉及びパネル天井
 - ②外扉及び三方枠
 - ③敷居
 - ④かご床タイル
 - ⑤換気装置カバー
 - ⑥外呼ボタンプレート
 - ⑦階床表示盤
 - ⑧運転操作盤

別記第二号 (A4)

検査結果表
(第1第1項第2号に規定する昇降機)

当該検査に関与した検査者	代表となる検査者	氏名	検査者番号
	その他の検査者		

番号	検査項目	昇降機番号				検査結果	担当検査者番号	
		指摘なし	要重点検	要是正	既存不適格			
1. 機械室(機械室を有しないエレベーターにあっては、共通)								
(1)	機械室への通路及び出入口の戸							
(2)	機械室内の状況並びに照明装置及び換気設備等							
(3)	救出装置							
(4)	開閉器及び遮断器							
(5)	制御器	電動機主回路用接触器の主接点 主接点を目視により確認 適・否・確認不可						
		フェールセーフ設計 (該当する・該当しない) 交換基準 イ. 製造者が指定する交換基準 () ロ. やむを得ない事情により、検査者が設定する交換基準 () 最終交換日 年 月 日						
(6)	ヒューズ							
(7)	絶縁 電動機の回路 (300V以下・300V超)	MΩ						
	制御器等の回路の300Vを超える回路	MΩ						
	制御器等の回路の150Vを超え300V以下の回路	MΩ						
	制御器等の回路の150V以下の回路	MΩ						
(8)	接地							
(9)	空転防止装置							
(10)	階床選択機							
(11)	電動機及びポンプ							
(12)	圧力計							
(13)	油圧パワーユニット	安全弁	常用圧力銘板値 (MPa)	常用圧力の				
		作動圧力測定値 (MPa)	%					
(14)	逆止弁							
(15)	流量制御弁							
(16)	油タンク及び圧力配管							
(17)	作動油温度抑制装置							
(18)	ストップバルブ							
(19)	高圧ゴムホース							
(20)	駆動装置等の耐震対策							
2 共通								
(1)	圧力配管							
(2)	調速機	過速スイッチの作動速度 (定格速度の %)	m/min					
		キャッチの作動速度 (定格速度の %)	m/min					
(3)	主索又は鎖	径の状況						
		最も摩耗した主索の番号 ()	%					
		直径 (mm) 未摩耗直径 (mm)						
		素線切れ						
		最も摩損した主索の番号 ()	1よりピッチ内の素線切れ数	本				
		該当する素線切れ判定基準 ()	1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数	本				
素線切れが生じた部分の断面積の割合	70%超・70%以下							
錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 (あり・なし)		%						
谷部が赤錆色に見える主索の番号 ()								
直径 (mm) 未摩耗直径 (mm)								
該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準 ()		1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数	本					
主索本数 (本)								
要重点点検の主索の番号 ()	要是正の主索の番号 ()							
摩耗 最も摩耗した鎖の番号 ()	伸び	%						
測定長さ (mm) 基準長さ (mm)								
鎖本数 (本)								
要重点点検の鎖の番号 ()	要是正の鎖の番号 ()							
(4)	主索又は鎖の張り							
(5)	主索又は鎖及び調速機ロープの取付部							
(6)	主索又は鎖の緩み検出装置							
(7)	はかり装置							
(8)	ブランジャー							
(9)	ブランジャーストッパー							
(10)	シリンダー							

(12)	かごの枠								
7	上記以外の検査項目								
待記事項									
番号	検査項目	検査事項	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善(予定)年月				

- (注意)
- この書類は、昇降機ごとに作成してください。その際に、「昇降機番号」欄には、建築基準法施行規則別記第36号の4様式第二面5欄の番号を記入してください。
 - 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
 - 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36号の4様式第二面3欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該昇降機の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
 - 検査項目のうち、その点検事項が点検の対象のエレベーターに明らかに適用されないものについては、その「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
 - 「検査結果」欄は、別表第2(イ)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
 - 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第2(イ)欄に掲げる検査項目について(ロ)欄に掲げる検査事項のいずれかが(ニ)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください(ただし、(ニ)欄が「イ」、「ロ」に分かれている場合において、(ニ)欄「ロ」に掲げる判定基準のみに該当する場合を除く。)
 - 「検査結果」欄のうち「要重点点検」欄は、⑩に該当せず、別表第2(ニ)欄が「イ」、「ロ」に分かれている場合において、(イ)欄に掲げる検査項目について(ロ)欄に掲げる検査事項が(ニ)欄「ロ」に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
 - 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥及び⑦のいずれにも該当しない場合に○印を記入してください。
 - 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
 - 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該昇降機の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。
 - 1(5)「接触器、継電器及び運転制御用基板」の「電動機主回路用接触器の主接点」には、接点を目視により確認し、別表第2(ニ)欄に掲げる判定基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で囲んでください。部品を分解しなければ目視で確認することができない場合等でやむを得ず目視により確認できない場合は「確認不可」を○で囲んでください。また、フェールセーフ設計とは、接点に溶着等の不具合が生じた場合でも、運行指令と接点からの信号等との不整合を検知するなどし、自動的にかごを制止させる設計をいい、これに該当する場合は「該当する」を、該当しない場合は「該当しない」を○で囲んでください。さらに、「イ」を○で囲んだ上で、左欄に製造者が指定する交換基準を記入し、右欄に最終交換日及びその他の必要と考える事項がある場合はその事項を記入してください。ただし、製造者の倒産等により製造者が指定する交換基準を知り得ない場合などやむを得ない事情により、検査者が設定する交換基準により判定した場合は、「ロ」を○で囲んだ上で、左欄にその交換基準を記入し、右欄に最終交換日及びその他の必要と考える事項がある場合はその事項を記入してください。なお、フェールセーフ設計である場合は、必ずしも交換基準を定める必要はありませんが、右欄に最終交換日及びその他の必要と考える事項がある場合はその事項を記入してください。
 - 1(7)「絶縁」には、該当する回路及び電圧区分を○で囲んだ上で、右欄に検査で測定した抵抗値を記入してください。
 - 1(13)「安全弁」には、常用圧力の銘板値及び安全弁の作動圧力の測定値を記入してください。右欄に作動圧力(測定値)の常用圧力(銘板値)に対する比率を記入してください。
 - 2(2)「関連機」には、右欄には過速スイッチ及びキャッチの作動速度の測定値を記入し、左欄には過速スイッチ及びキャッチの作動速度の測定値の定格速度に対する比率を記入してください。
 - 2(3)「主索又は鎖」の「主索」の「径の状況」には、最も摩耗した主索の番号を記入するとともに、最も摩耗が進んだ部分の直径と綱車にかからない部分で摩耗していない部分の直径を記入してください。また、右欄に最も摩耗が進んだ部分の直径の摩耗していない部分の直径に対する割合を記入してください。
 - 2(3)「主索又は鎖」の「主索」の「素線切れ」には、最も摩損した主索の番号を記入するとともに、該当する素線切れ判定基準及び素線切れが生じた部分の断面積の割合を記入し、該当するものを○で囲んでください。「1よりピッチ内の素線切れ数」には、最も素線切れが多い1ピッチ内の素線切れ数を記入してください。「1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数」には、1ピッチ内で最も素線切れが多い1構成よりの素線切れ数を記入してください。なお、「素線切れ判定基準」には、以下の表1に従って素線切れ判定基準の記号を記入してください。

表1 素線切れ判定基準の記号

以下のaとbの記号を組み合わせて記入すること。
a 素線切れの判定記号
1 素線切れが平均的に分布する場合
2 素線切れが特定の部分に集中している場合
3 素線切れが生じた部分の断面積の摩損がない部分の断面積に対する割合が70%以下である場合
4 谷部で素線切れが生じている場合
b 判定結果の記号
イ 要是正判定の場合
ロ 要重点点検判定の場合
ハ 指摘無しの場合
<記入例>
素線切れが平均的に分布する場合で、判定が要是正であった場合
該当する素線切れ判定基準(1-イ)
指摘事項がない場合
該当する素線切れ判定基準(ハ)

- 2(3)「主索又は鎖」の「主索」の「錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分」には、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分がない場合は「なし」を、ある場合は「あり」を○で囲んでください。「あり」を○で囲んだ場合は、その主索の番号及び該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準を記入するとともに、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径と綱車にかからない部分で摩耗していない部分の直径を記入してください。また、右欄に錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径の摩耗していない部分の直径に対する割合及び谷部が赤錆色に見える主索の1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数を記入してください。なお、「錆及び錆びた摩耗粉判定基準」には、以下の表2に従って錆及び錆びた摩耗粉判定基準の記号を記入してください

表2 錆及び錆びた摩耗粉判定基準の記号

以下のaとbの記号を組み合わせで記入すること。

a 錆及び錆びた摩耗粉の判定記号

- 1 錆びた摩耗粉が多量に付着している場合
- 2 点状の腐食が多量生じている場合
- 3 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径の錆がない部分の直径に対する割合が94%未満である場合
- 4 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分がある場合

b 判定結果の記号

- イ 要是正判定の場合
- ロ 要重点点検判定の場合
- ハ 指摘なしの場合

<記入例>

錆びた摩耗粉が多量に付着している場合で、判定が要是正であった場合

該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（1ーイ）

指摘事項がない場合

該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（ハ）

- ⑱ 2(3)「主索又は鎖」の「主索」の「主索本数」には、主索の本数を記入してください。また、「要重点点検の主索」及び「要是正の主索」は、それぞれ該当するすべての主索番号を記入してください。
- ⑲ 2(3)「主索又は鎖」の「鎖」の「伸び」には最も摩耗した鎖の番号を記入するとともに、「測定長さ」は、その鎖の最も摩耗が進んだ部分の長さを、「基準長さ」は、鎖車にかからない部分で摩耗していない鎖の長さを記入してください。また、右欄に現在の長さの基準長さに対する伸び率を記入してください。
- ⑳ 2(3)「主索又は鎖」の「鎖」の「鎖本数」には、鎖の本数を記入してください。また、「要重点点検の鎖」及び「要是正の鎖」は、それぞれ該当するすべての鎖番号を記入してください。
- ㉑ 2(12)「速度」には、上昇及び下降の定格速度を記入するとともに、右欄に検査で測定した上昇時及び下降時の速度を記入してください。
- ㉒ 4(9)「調速機ロープ」には、素線切れ数を記入することを除き、㉑から㉓までに準じて記入してください。
- ㉓ 6(4)「緩衝器及び緩衝材」の「形式」には、該当するものを○で囲んでください。また、「劣化の状況」、「作動の状況」及び「油量の状況」には、別表第2(に)欄に掲げる判断基準に該当しない場合は「適」を、該当する場合は「否」を○で囲んでください。
- ㉔ 4(5)「ブランチャーストッパーで停止したときのかごの頂部すき間」には、ブランチャーストッパーによりかごを停止させたときのかごの頂部すき間の測定値、又はかご床面と最上階床面との距離を測定し計算により算出したかごの頂部すき間の値を記入してください。
- ㉕ 6(7)「かご非常止め装置」の「形式」には、該当するものを○で囲んでください。
- ㉖ 7「上記以外の検査項目」には、第1第1項ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したとき又は第1第2項により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目又は第1第2項に規定する図書に記載されている検査項目を追加し、㉑から㉓に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、7は削除して構いません。
- ㉗ 「特記事項」欄は、検査の結果、要是正又は要重点点検の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目及び検査事項を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
- ㉘ 2(3)「主索又は鎖」において最も摩耗した主索又は鎖として掲げたもの、最も摩損した主索として掲げたもの及び錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える主索として掲げたものに関する写真をそれぞれ別添1様式に従い添付してください。ただし、同一の写真を添付することとなる場合は、一枚添付すれば足りません。また、主索又は鎖を除く要是正又は要重点点検とされた検査事項（既存不適格の場合を除く。）における要是正又は要重点点検とされた部分の写真を別添2様式に従い添付してください。