

令和8年4月27日

質疑回答書

業務名 案件名	西小倉学園エレベータ保守点検業務	
質疑 番号	質疑事項	回答
1	前回の落札業者と落札金額を教えてください。	新設となるため、今回が初めての入札となります。(前回入札がございません。)
2	各号基の機種名を教えてください。 例) FP-08/XIOR 等	下記2機種となります。 1号機：XIOR(機械室レス)XIL2 2号機：XIOR(機械室レス)XIO2 なお、図面は「指名通知」と併せて配布します。
3	遠隔点検装置の設置は必須でしょうか。 また、遠隔点検装置が設置不可の場合、遠隔監視装置を設置し有人点検(現地での技術員派遣による点検)を毎月1回実施することによる代替の対応は可能でしょうか?	仕様書【別表2】に記載の遠隔監視点検が行える装置の設置が必須となります。(ご提案いただいている代替対応は不可となります。)