

質疑回答書

案件名	避難所用備蓄資機材（ポータブル電源）	
質疑 番号	質疑事項	回答
1	同等品の選定に関して、仕様書の選定品2品目は災害時想定の防水機能を満たしている商品となるため、同様にしても防水機能を満たしている商品との認識で宜しいでしょうか？	仕様書の規格・仕様欄には防水に関する内容を記載しておりませんので、防水機能を満たしている必要はありません。