令和８年１０月２２日

# 質疑回答書

| 業務名<br>案件名 | 消防設備修繕業務 | |
|---|---|---|
| 質疑<br>番号 | 質疑事項 | 回答 |
| 1 | お知らせに業務内容及び条件の（3）消火器ポンプデジタル流量計とありますが、消火ポンプの間違いではありませんか？ | お見込みの通り、消火器ポンプデジタル流量計ではなく消火ポンプデジタル流量計です。 |
| 2 | 消火ポンプデジタル流量計の仕様の記載がありません。既設のメーカー名や、品番や仕様をご教示ください。 | 既設メーカーは「(株) 荏原製作所」です。型式は仕様書に記載の通り、「FA2-32」となります。 |
| 3 | 誘導灯の等級の記載が、ありません。ご教示ください。 | 避難口誘導灯及び通路誘導灯はＣ級となりますが、本業務は各誘導灯の蓄電池及びランプの取替を行うものであることから、誘導灯の等級は記載していません。なお、蓄電池及びランプの型式については仕様書に記載の通りです。 |