令和８年１１月１６日

質疑回答書

案件名	宇治浄水場深井戸ポンプ	
質疑 番号	質疑事項	回答
1	納期について 当該ポンプの通常納期は４か月ですが、メーカーであるテラル株式会社のシステム障害により生産・出荷に支障がでており、納入期限までに納入ができない可能性がございます。この場合、納入期限の延長は可能でしょうか。	宇治市物品売買契約書第９条（納入遅延の措置等）の規定に基づき、受注者から納入遅延の通知があれば、メーカーの生産状況等を踏まえ、協議を行いたいと考えています。
2	納入について 当該ポンプの質量は 330kg ですが、搬入方法は混載便・車上渡しで差し支えないでしょうか。	納入については、車上渡しでは無く「宇治浄水場　場内平面図」に示すポンプ室内（天井クレーン有り）への搬入となります。